



Sra. Rosa Pou Baró
Alcaldesa de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac
Ajuntament de Caldes d'Estrac
Plaça de la Vila, s/n, 08393 Caldes d'Estrac (Barcelona)

Assumpte: Informe sobre incompliments en matèria de Prevenció de Riscos Laborals i la Seguretat de les dependències de la Policia Local de Caldes d'Estrac.

Senyora;

Amb el present escrit, des del **Sindicat Independent de Policia (SIP-FEPOL)** li trametem l'informe sobre els incompliments detectats pel nostre sindicat i pel Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya, de les actuals dependències de la Policia Local de Caldes d'Estrac.

01 Antecedents.

En data de 9 d'octubre del 2020, es va redactar per part d'aquest sindicat (**SIP-FEPOL**), un informe on es posava de manifest tot un seguit d'incompliments en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en les dependències ensemantades. Aquest document es va entrar per registre a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac amb data de 21 d'octubre del 2020 amb núm. de registre d'entrada 3372.

Un entrat l'escrit i passat un temps prudencial, vist que els responsables municipals, no prenen cap tipus de mesura correctora. Es decideix posar els fets en coneixement del **Consorci d'Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya**. Així doncs, es presenta la respectiva denúncia amb núm. de registre 9015-2083328/2020 amb data de 9 de desembre del 2020. Requeriment amb núm. d'expedient 8/0000296821

Com a conseqüència d'aquesta denuncia a Inspecció de Treball, es realitza una inspecció a les dependències amb data de 3 de març del 2021, en presència dels responsables municipals i delegats sindicals el **SIP-FEPOL**.

Amb data de 8 d'abril del 2021, Inspecció de Treball fa un requeriment amb núm. d'expedient 8/0000296821 a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac on informa de tot un seguit d'incompliments, que calia resoldre en 8 mesos, es a dir, fins al mes de **desembre del 2021**, aquest incompliments són:

- 1- Manca de presa de mesures i dades relatives a la qualitat de l'aire existent en el centre de treball.
- 2- Inexistència d'un correcte ordre i manteniment en el centre de treball.
- 3- Manca de revisió i manteniment dels sistemes de detenció d'incendis.



- 4- Falta d'un pla d'emergència i senyalització de les vies i sortides d'evacuació.
- 5- Existència de cadires sense reposa braços i no regulables en alçada.
- 6- Falta d'armariets suficients per què les persones treballadores puguin tenir cura i guardar la seva roba i la de treball.
- 7- Manca de material suficient en la farmaciola.

En data de 18 de gener del 2022 a les 10 hores, es realitza una nova visita per part del Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals de **SIP-FEPOL**, per tal de comprovar si s'han resolt els incompliments del requeriment fet per Inspecció de Treball.

També cal afegir, que en data de juny del 2021 l'empresa RENTOKIL realitza una inspecció ambiental interior on detecta microorganismes, partícules, etc.

02- Informem.

Que un cop visitades les dependències s'ha observat que dels punts requerits per inspecció de treball, només s'ha resolt el punt 7. Es a dir, la farmaciola disposa de material de primers auxilis.

Pel que fa al punt 1, medicions sobre la qualitat de l'aire interior, no es disposa de cap dada ni s'ha posat en coneixement dels delegats sindicals que s'hagi fet cap tipus d'actuació. Es més, es va poder comprovar que els filtres d'aire dels aparells resten bruts i sense cap tipus de manteniment.



Respecte als punts 2, 3, 4, 5 i 6 no s'ha fet cap tipus d'actuació, ni cadires adequades, ni endreça del centre de treball, ni millora en la senyalització de les sortides d'emergència, etc...



03- Els demanem.

Que en els propers 15 dies ens facin arribar les medicions sobre la qualitat de l'aire a l'interior de les dependències, o bé se'ns informi per escrit si aquestes s'han realitzat o no.

Que ens informin de les actuacions previstes per millorar la senyalització d'emergència i dels detectors de fums, així com posar ordre en el centre de treball i l'adquisició de cadires ergonòmiques.

04- Conclusions.

Un cop comprovats els incompliments normatius que consten en el requeriment fet per Inspecció de Treball en data de 8 d'abril del 2021. Vist, que algunes de les persones treballadores de la Policia Local de Caldes d'Estrac, pateixen o han patit alguna malaltia respiratòria, possiblement com a conseqüència de la mala qualitat de l'aire, tal hi com es posa de manifest en l'informe fet per RENTOKIL en data de juny del 2021 on deixa clar l'existència de flora microbiana en els conductes de ventilació. Sent doncs, un aspecte de vital importància per la salut de les persones treballadores.

Els informen que en un termini breu, degut a la gravetat dels fets i el risc que suposa per la salut dels treballadors, sol·licitarem al Consorci Inspecció de Treball i Seguretat Social de Catalunya **EL TANCAMENT DEL CENTRE DE TREBALL.**

Rafel Villena i Sánchez

Arquitecte tècnic

Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals

SIP-FEPOL